

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Тысячного сельского поселения  
Гулькевичского района  
А.В. Кузнецов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.



График  
проведения готовности к отопительному периоду на территории  
Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

№/ п	объекты, подлежащие проверке	наименование организации	сроки проведения проверки	документы, проверяемые в ходе проведения проверки
1. Потребители тепловой энергии				
1	МКУ «УОД ОМСУ Тысячного сельского поселения Гулькевичского района» х. Тысячный, ул. Красная,12	ОАО «АТЭК» г. Гулькевичи	Июль-август 2025 г.	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
	МБОУ СОШ №23 х. Тысячный, ул. Красная,27	МО Гулькевичский район	Июль-август 2025 г.	3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и

				<p>соответствие их действительности;</p> <p>11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;</p> <p>12) плотность оборудования тепловых пунктов;</p> <p>13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;</p> <p>14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;</p> <p>15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;</p> <p>16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;</p> <p>17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.</p>
--	--	--	--	--

Специалист  
МКУ «УОД ОМСУ Тысячного с/п»



А.А Полушкова