

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тысячного сельского поселения
Гулькевичского района

А.В. Кузнецов

2026 г.



График

проведения готовности к отопительному периоду на территории
Тысячного сельского поселения Гулькевичского района

№/ п	объекты, подлежащие проверке	наименование организации	сроки проведения проверки	документы, проверяемые в ходе проведения проверки
1. Потребители тепловой энергии				
1	МКУ «УОД ОМСУ Тысячного сельского поселения Гулькевичского района» х. Тысячный, ул. Красная,12	ОАО «АТЭК» г. Гулькевичи	Июль-август 2026 г.	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и
	МБОУ СОШ №23 х. Тысячный, ул. Красная,27	МО Гулькевичский район	Июль-август 2026 г.	

			соответствие их действительности; 11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 12) плотность оборудования тепловых пунктов; 13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
--	--	--	--

Специалист
МКУ «УОД ОМСУ Тысячного с/п»



Е.В.Новогран